

# ООО «Торговый Дом «Ленстройресурс»

195027, г. Санкт-Петербург, пр-т. Энергетиков, д. 10, офис. 407  
ИНН 7806285139, КПП 780601001, ОГРН 11477847270732 e-mail: td-lsr@mail.ru  
Тел/факс: +7(812) 600-45-49, +7(812)644-41-47 [www.pesoktd.ru](http://www.pesoktd.ru)

## Карьер «Дубровка»

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в 3,5 км к СВ от населенного пункта Ексолово, 32 км Мурманского шоссе

## ПАСПОРТ

на песок строительный (соответствует II классу) ГОСТ 8736-2014

Дата выдачи документа «20» февраля 2018 г.

Наименование показателя	Значение показателя	Требования НД
Модуль крупности	1,0-1,27	От 1,0 до 1,5
Группа песка	Очень мелкий	
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	1,3-1,5	-
Истинная плотность зерен песка, г/см <sup>3</sup>	-	-
Пустотность, %	-	-
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	2,4-5,1	Не более 5,0
Содержание глинистых частиц определенное методом набухания, %	-	-
Содержание глины в комках, %	0,4-0,5	0,5
Содержание органических примесей	-	-
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке не превышает	78,7	370
Коэффициент фильтрации, м/сут	1,4-3,9	-
Влажность, %	4,5-7,7	-

### Примечание

Знак "-" свидетельствует об отсутствии нормативных требований, либо о том, что определение данного показателя не требуется.



Генеральный директор «ТД «ЛСР»

А. В. Синабдеев

