

ООО «Торговый Дом «Ленстройресурс»

195027, г. Санкт-Петербург, пр-т. Энергетиков, д. 10, офис. 407
 ИНН 7806285139, КПП 780601001, ОГРН 1177847270732 e-mail: td-lsr@mail.ru
 Тел/факс: +7(812) 600-45-49, +7(812) 644-41-47 www.lenobl-pesok.ru

Карьер «Тарайка 3»

Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, в 7,2 км к ЮЗ от д.Тарайка, в 16 км к ЮЗ от ж./с. Котлы.

ПАСПОРТ

на песок строительный 3 класса (соответствует ГОСТу 8736-2014)

Дата выдачи документа «18» июня 2018 г.

Наименование показателя	Значение показателя	Требования НД
Модуль крупности	1,15-1,20	От 1,0 до 1,5
Группа песка	Очень мелкий	
Насыпная плотность, кг/м ³	1,45	-
Истинная плотность зерен песка, г/см ³		-
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	1,9	Не более 5,0
Содержание глины в комках, %	0,1	0,25
Содержание органических примесей		
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке не превышает	78,7	370
Коэффициент фильтрации, м/сут	5,5-6,5	-
Влажность, %	1,8	-

Примечание.

Знак "-" свидетельствует об отсутствии нормативных требований, либо о том, что определение данного показателя не требовалось.

Остатки на ситах в %	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Проход сквозь сито 0,16% по массе
частные	0,8	0,6	0,60	1,20	1,80	11,80	78,80	5,80
полные	0,8	0,6	0,60	1,80	3,60	15,40	94,20	100

Генеральный директор «ТД «ЛСР»

Синабдеев А.В.

